



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.03.2016 № 16-1-7-372

ООО «ВИЛО РУС»

На № 382 от 14.03.2016

Директору по производству
П.В. Филиппенкову

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

ул. Кулакова, д. 20, г. Москва, Россия,
123592
тел.: +74957810690
факс: +74957810691

На Ваш запрос сообщаем, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» насосы (насосные агрегаты) и насосные установки производства концерна «WILLO SE», применяемые в системах наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода, в спринклерных и дренчерных системах пожаротушения, а также используемые для комплектации автоматических установок водяного и пенного пожаротушения, код ТН ВЭД 8413 70.

Ответственность за предоставленные сведения о продукции несет ООО «ВИЛО РУС».

Срок действия данного письма до 23.03.2017.

Заместитель начальника института
по научной работе



А.В. Матюшин

Шарипова С.А.
+74955219119